



Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 443 82 06, faks (22) 443 83 00
bialoleka.sekretariat.iz@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl

UD-II-WZP-271.64.2019.MLU/PN-b

Warszawa, dnia 12.08.2019 r.

Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie przebudowy istniejącego skweru w zakresie budowy obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt z Budżetu Partycypacyjnego 2019 nr 177 "SKWER KRZYŻÓWKI / KOWALCZYKA - ŻERAŃ", w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, na dz. nr 22 z obrębu 4-06-11.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie 1

Inwestor wymaga ułożenia nawierzchni ziemno-żwirowej, której wierzchnią warstwę stanowi nawierzchnia glinkowo-żwirowa gr.5cm

Proszę o podanie składu mieszanki glinkowo-żwirowej

Czy Inwestor zaakceptuje stosowany na tego typu nawierzchniach skład - na 1m³ mieszanki:

- glina 0,17m³
- piasek płukany 0,338m³
- żwir frakcja 2-16mm - 0,842m³
- woda 0,1m³

Odpowiedź 1

Zgodnie z informacją zawartą w STWOIR będącą integralną częścią dokumentacji projektowej, odnośnie materiałów stosowanych do optymalnej mieszanki nawierzchni gliniasto - żwirowej, Zamawiający wymaga zastosowania kruszyw naturalnych o uziarnieniu do 10 mm (żwiry, piaski) oraz kruszywa łamanego (frakcje od 0 do 4 mm).
Pozostałe parametry należy dobrać zgodnie ze sztuką, aby końcowa wilgotność optymalnej mieszanki była zgodna z normą PN-B-04481.